



Ipanema

H-8000 Székesfehérvár, Petőfi utca 5. 2. em. 12.

E-mail: info@ipanemakft.hu

## Tervezői nyilatkozat

A 22/2021 tervszámú, AQUALOR Kft. által 2021 októberében kiadott tervek, valamint az 35200/5461-8/2021.ált iktatószámú vízjogi létesítési engedély alapján, alulírott, mint az adott munkára felkért tervezői művezető nyilatkozom, hogy

- A levezető árkokba tervezett szikkasztó cölöpök megépítése elhagyható. A tervezett levezetők a cölöpök megépítése nélkül is betöltik funkciójukat, műszakilag egyenértékűnek tekinthetők. A tervező a hidraulikai számításnál nem vette figyelembe a szikkasztás hatását. A vízjogi létesítési engedély határozat nem tartalmaz előírást a cölöpök megépítésére vonatkozóan. A 147/2010. Kormányrendelet (a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról) alapján az engedélyezett létesítmények önállóan is megépíthetők, ha nincs funkcionális kapcsolat a megépített és a meg nem épített művek között. Felhívom ugyanakkor a figyelmet, hogy az üzemeltetési engedélyt az építés után felmért és megvalósulási tervben rögzítettek alapján kell megkérni.
- Mivel a felszín alatti közműhelyzet a tervezéskor csak a szolgáltatói adatszolgáltatás alapján ismerhető, így a kivitelezés során felmerülő ütközések kiváltása nem indokolja a vízjogi létesítési engedély megváltoztatását, azonban a szolgáltató által kiállított közműnyilatkozatban előírtakat maradéktalanul be kell tartani!

Tisztelettel:

**IPANEMA KFT.**

8000 Székesfehérvár,  
Petőfi u. 5. II. em. 12.  
Asz.: 13057095-2-07

.....  
Kóczán Gábor  
ügyvezető  
Ipanema Kft.